

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кушевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2533П-2534П от 19 марта 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Новопетровское СП"
2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопетровская, ул. Ленина, 29
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: Краснодарский край, Павловский район
Проба № 2533 - в/кран ул. Кирова, 9
Проба № 2534 - в/кран ул. Калинина, 8/1
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 17.03.2020 09:00
Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: автотранспорт; термосумка от + 4°C до +8°C
Дата и время доставки в ИЛ: 17.03.2020 14:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2533-2534 от 17.03.2020
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление(заявка) № 675 от 17.03.2020
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 20.2533 П 9 К; 20.2534 П 9 К
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Образец поступил 17.03.2020 14:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 2533					
дата начала испытаний 17.03.2020 14:20 дата выдачи результата 18.03.2020 16:29					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	13±3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
заведующая санитарно-гигиенической лабораторией

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 17.03.2020 14:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2533

дата начала испытаний 17.03.2020 14:10 дата выдачи результата 19.03.2020 16:19

1	Общее микробное число	КОЕ/мл	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
заведующая бактериологической лабораторией

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Образец поступил 17.03.2020 14:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2534

дата начала испытаний 17.03.2020 14:20 дата выдачи результата 18.03.2020 16:30

1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	16±3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
заведующая санитарно-гигиенической лабораторией

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 17.03.2020 14:00

Регистрационный номер пробы в журнале 2534

дата начала испытаний 17.03.2020 14:10 дата выдачи результата 19.03.2020 16:19

1	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
заведующая бактериологической лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н. В., мед.статистик